



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Ковылкинского, Кадошкинского и
Инсарского муниципальных районов)**

ул. Советская, 11, г. Ковылкино, 431350
Телефон: 2-14-52 Факс: 2-14-52 (ход 834-53)
E-mail: ondkov@13.mchs.gov.ru

03.03.2023 № -2-9-27

на № _____ от _____

Директору Государственного
казенного учреждения «Социальная
защита населения по Инсарскому
району Республики Мордовия
(межрайонная)»
Анисимовой С.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения**

«03» марта 2023 г.

г. Ковылкино

(место составления: город, село, район)

Начальник ОНД и ПР Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный
инспектор Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского МР Республики
Мордовия по пожарному надзору), майор внутренней службы Шестопалов Игорь
Игоревич, адрес: 430350, РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д. 11

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

**рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении
№4 от 03.03.2023 г. и материалы на:**

директора Государственного казенного учреждения «Социальная защита
населения по Инсарскому району Республики Мордовия (межрайонная)»
Анисимову Светлану Владимировну

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,
в отношении которых вынесено постановление)

установил:

«17» февраля 2023 года в 12 часов 30 минут по адресам: Республика Мордовия,
Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д.76 и Республика Мордовия,
Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Октябрьская, д.7 на территории и в
помещениях Государственного казенного учреждения «Социальная защита
населения по Инсарскому району Республики Мордовия (межрайонная)»,

(дата, время совершения административного правонарушения)

умышленно, сознавая противоправный характер своего бездействия, предвидев его вредные
последствия и сознательно их, допуская, нарушил требования пожарной безопасности.

установленные Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ (ППР) утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, СП 1.13130.2020 "Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения)

- РМ, Инсарский МР, г. Инсар, ул. Советская, д.76
1. Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки. ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1, ч.3 ст.6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020.
- РМ, Кадошкинский МР, п. Кадошкино, ул. Октябрьская, д.7
2. На территории отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения п. 48 ППР РФ (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 года «1479»).

Чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.31, 11.16 КоАП РФ и частями 3 – 8 КоАП РФ». За совершение данного административного правонарушения по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей

Изучив материалы административного дела установлено, что причиной административных правонарушений и условиями способствовавшими их совершению явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей директором Государственного казенного учреждения «Социальная защита населения по Инсарскому району Республики Мордовия (межрайонная)» Анисимовой Светланой Владимировной, как лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.

ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

В целях устранения причин административного правонарушения и условий, способствующих совершению административного правонарушения,

Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего определение)

И.И. Шестопалов

(расшифровка подписи)

Представление получил

03.03.2023 (дата, подпись законного представителя юридического лица)

(расшифровка подписи)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)